

7宇東高第1号 愛媛県立宇和島東高等学校弓道場及び屋外便所整備事業

番号	質問日	質問項目	質問内容	回答
1	令和7年5月22日	仕様書	設計条件に「主構造 鉄骨造(予定)」との記載がありますが、建物の機能を満たす範囲で、他の構造種別(コンクリート基礎＋鉄骨・木造混構造、コンクリート高基礎＋木造など)での設計を行ってもよろしいでしょうか。	用途に見合った機能を有するとともに、強度、耐久性、維持管理コスト、長寿命化の可否等、鉄骨造に対して優位性が認められる提案に限り、木造への変更も可能としますが、木造の場合、使用する木材の50%以上を県産材にさせていただくこととなります。なお、これらの内容については、県の関係機関が審査します。
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				